



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK

Jl.Pulai Kel.Simpang Rumbio Kota Solok
Telp.(0755) 20826 – 20827 Fax : (0755) 20003



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/ 274 /MFK/SK/2019

TENTANG
PENGECEKAN DAN PEMELIHARAAN GENSET

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kebutuhan listrik dirumah sakit memerlukan genset sebagai pengganti pasokan listrik apabila suplai listrik dari PLN mati
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dan operasional lainnya dirumah sakit
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Gubernur No.63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok tentang pengecekan dan pemeliharaan genset
Kedua : Pengecekan genset dilakukan setiap 2-3 hari sekali dan Pemeliharaan Genset dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali
Ketiga : Pemeliharaan yang dimaksud pada diktum pertama adalah penggantian oil, fiter oil, filter solar dan saringan udara
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR

	PENGECEKAN DAN PEMELIHARAAN GENSET		
	Nomor Dokumen No...../030/2019	Nomor Revisi	Halaman 1/1
Standar Operasioanl Prosedur	Tanggal terbit 5 Januari 2019	Ditetapkan oleh : Direktur  drg. ERNOVIANA, M.Kes NIP.196011181987012001	

Pengertian	<p>Genset merupakan generator set yang berupa mesin penggerak yang disusun untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan alat-alat elektronik dan lain sebagainya</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menggantikan suplai arus listrik dirumah sakit jika PLN mati 2. Untuk kebutuhan operasional di Rumah Sakit.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2. Keputusan Direktur RSUD M.Natsir No.
Prosedur	<p>Pengecekan genset :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengecekan harian dilakukan setiap 2 atau 3 hari sekali : <ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi fisik (cek air radiator, cek oil, cek solar) - Raning/memanaskan genset (out put votage) b. Pemeliharaan genset : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian oil dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan 2. Penggantian filter oil dilakukan setelah 3 kali ganti oi 3. Penggantian filter solar dilakukan setelah 3 kali ganti oil 4. Penggantian filter udara dilakukan setelah 3 kali ganti oil
Unit Terkait	Petugas Sarana Non Medis